



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России)

675000 г. Благовещенск, ул. Пионерская 47, тел. 52-21-83; факс: 53-27-40; E-mail: fire1110@amur.ru

(указывается адрес, места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Архаринскому и Бурейскому районам УНД и ПР по Амурской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676720 Амурская область, Бурейский район, ул. Советская, 59,

E-mail: ond_bureya@mail.ru

(указывается адрес, места нахождения органа ГО, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу

Муниципального общеобразовательного казенного
учреждения Долдыканская СОШ

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 3 от 09.02.2021 года главного государственного инспектора Архаринского и Бурейского районов по пожарному надзору Лютик Н.А. ст.6, 6.1.Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «18» февраля 2021 г. по «24» февраля 2021г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Архаринского и Бурейского районов по пожарному надзору Белоусовой Натальей Владимировной в отношении юридического лица на объектах МОКУ Долдыканская СОШ, расположенного по адресу: с. Долдыкан, ул. Центральная, 26, ул. Молодежная, 11

совместно с Директором МОКУ Долдыканская СОШ Бескоровайной Е.Н.

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объектах школы и детского сада не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.6 ППП в РФ № 1479 от 16.09.2020г.);	п.6 ППП в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	06.09.2021г	
2	На объекте детского сада дежурный персонал не обеспечен электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)	п.6 ППП в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	06.09.2021г	
3	На объекте детского сада эвакуационные двери не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	п.26 ППП в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	06.09.2021г	

	Директором школы не пройдено обучение мерам пожарной безопасности и занятиям по пожаро техническому минимуму с получением соответствующего квалификационного удостоверения	п. 3 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	06.09.2021г	
5	На объекте школы допускаются просроченные первичные средства защиты пожаротушения (п. 60 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.);	п. 60 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Архаринского и Бурейского районов
по пожарному надзору Белоусова Наталья Владимировна



«24» февраля 2021 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Бескорвайн
(подпись)

Директор МОКУ Долдыканская СОШ
Бескорвайнная Елена Николаевна
(Фамилия, имя, отчество)

«24» февраля 2021 г.